

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также факт достижения теплоснабжающими организациями плановых значений показателей надежности энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2019 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения				Показатели надежности теплоснабжения											
		Наименование теплоснабжающей организации	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии с теплоносителем по тепловым сетям, Гкал	Отношение технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя материальной характеристики тепловой сети, Гкал/м2	Количество прекращений подачи тепловой энергии к теплоносителю в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, шт./км	Количество прекращений подачи энергии, технологических нарушений на тепловой энергии на 1 км мощности, шт./Гкал/час	план	факт	план	факт						
1	Кстовский муниципальный район/Афонинский сельсовет	ОАО "Керма"	160.8	160.8	0.00	957	781	18.00	3.3	2.700	18.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	2	3	4	5	6	7	8										

Генеральный директор



Наймарк Д.В.

Исполнитель: Дербенева М.Ю.
Тел. (831)296-18-74